LEGENDA:

NOVÉ A ROZVOJOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ČEZ DISTRIBUCE:

- Podzemní kabelové vedení VN 22kV - nová (výměna dle §79 zákona č.183/2006 Sb.)
- Nadzemní venkovní vedení VN 22kV - stávající
- Podzemní kabelové vedení NN 400V - stávající
- Uzemnění
- Ochranná PE trubka
- DTS - stávající

OSTATNÍ DRUHY ČAR:

- Hranice stávající budovy
- Plot stávající
- Hranice stávající komunikace
- Hranice pozemku dle katastru

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Síťová síť vn: 3~50Hz, 22kVIT
Charakteristika zeminy: Hlinitopísčitá

VYHODNOCENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

V1(V), AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AS1, AT2, AU1, nebezpečný

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

Základní ochrana - Ochrana před přímým dotykem (a el. zařízení do 1000V i nad 1000V):
podzemní, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.1
(nadzemní částí, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.4
Ochrana při poruše - Ochrana před nepřímým dotykem (před dotykem neživých částí):
na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, čl.3.4.3.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEG s.r.o. Skladová 4, 326 00 Plzeň www.seg.cz, seg@seg.cz, tel.: 371 192 460 | | | |
| Projekční středisko Cheb, Wolkerova 30, 350 02 Cheb | | Zak. číslo: | 2511-3205 |
| Projektant: | Zodp. projektant: | Datum: | 9/2021 |
| Ing. Roman Kassal | Ing. Roman Kassal | Stupeň PD: | PDPS |
| Místo stavby: Marianské Lázně | Kat. území: Marianské Lázně, Úšovice | Kraj: | Karlovarský |
| Investor: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | | Def. proj.: | OE-12-0004254 |
| Obsah výkresu: Výkres montáže, řezy uložení | | Měřítko: | 1 : 500 |
| Název stavby: Marianské Lázně,CH,CH_0810,CH_0065, KVN | | Číslo přílohy: | D.2.1. |